北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/11 00:00:00.00	35.07	0.57	8.10	0.00
2020/02/11 01:00:00.00	36.97	0.54	8.11	0.00
2020/02/11 02:00:00.00	36.76	0.40	8.12	0.00
2020/02/11 03:00:00.00	30.36	0.36	8.12	0.00
2020/02/11 04:00:00.00	30.81	0.24	8.13	0.00
2020/02/11 05:00:00.00	43.49	0.20	8.14	0.00
2020/02/11 06:00:00.00	43.01	0.12	8.15	0.00
2020/02/11 07:00:00.00	30.90	0.09	8.15	0.00
2020/02/11 08:00:00.00	31.01	0.08	8.16	0.00
2020/02/11 09:00:00.00	33.76	0.08	8.15	1.68
2020/02/11 10:00:00.00	34.21	0.12	7.95	9.77
2020/02/11 11:00:00.00	46.26	0.13	7.97	10.51
2020/02/11 12:00:00.00	46.75	0.60	8.00	10.20
2020/02/11 13:00:00.00	58.76	0.75	8.00	1.68
2020/02/11 14:00:00.00	59.02	0.73	7.91	6.93
2020/02/11 15:00:00.00	65.82	0.73	7.78	8.62
2020/02/11 16:00:00.00	65.80	1.15	7.73	7.25
2020/02/11 17:00:00.00	65.46	1.29	7.70	4.76
2020/02/11 18:00:00.00	65.00	1.19	7.70	8.48
2020/02/11 19:00:00.00	54.03	1.16	7.70	9.17
2020/02/11 20:00:00.00	54.26	0.91	7.69	9.19
2020/02/11 21:00:00.00	59.66	0.83	7.69	8.89
2020/02/11 22:00:00.00	59.42	0.37	7.68	8.82
2020/02/11 23:00:00.00	52.42	0.22	7.68	8.65
最大值	65.82	1.29	8.16	10.51
最小值	30.36	0.08	7.68	0.00
平均值	47.46	0.54	7.94	4.77
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				