北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/13 00:00:00.00	42.60	0.05	7.97	0.05
2020/02/13 01:00:00.00	36.08	0.06	8.02	0.01
2020/02/13 02:00:00.00	36.05	0.04	8.07	0.00
2020/02/13 03:00:00.00	35.19	0.04	8.10	0.00
2020/02/13 04:00:00.00	35.19	0.05	8.13	0.00
2020/02/13 05:00:00.00	35.37	0.05	8.16	0.00
2020/02/13 06:00:00.00	35.32	0.05	8.18	0.00
2020/02/13 07:00:00.00	34.11	0.05	8.20	0.00
2020/02/13 08:00:00.00	34.09	0.05	8.22	0.00
2020/02/13 09:00:00.00	33.49	0.05	8.22	0.00
2020/02/13 10:00:00.00	33.57	0.04	8.20	1.73
2020/02/13 11:00:00.00	35.63	0.04	7.93	6.53
2020/02/13 12:00:00.00	36.04	0.05	7.81	6.84
2020/02/13 13:00:00.00	46.71	0.06	7.79	7.99
2020/02/13 14:00:00.00	46.71	0.06	7.55	8.23
2020/02/13 15:00:00.00	46.71	0.06	7.65	8.07
2020/02/13 16:00:00.00	46.11	0.09	7.65	7.98
2020/02/13 17:00:00.00	32.90	0.09	7.67	3.14
2020/02/13 18:00:00.00	32.82	0.07	7.74	0.90
2020/02/13 19:00:00.00	30.90	0.06	7.81	0.27
2020/02/13 20:00:00.00	30.64	0.06	7.87	0.13
2020/02/13 21:00:00.00	24.36	0.06	7.92	0.02
2020/02/13 22:00:00.00	24.65	0.06	7.97	0.01
2020/02/13 23:00:00.00	31.99	0.06	8.00	0.00
最大值	46.71	0.09	8.22	8.23
最小值	24.36	0.04	7.55	0.00
平均值	35.72	0.06	7.95	2.16
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				