北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/15 00:00:00.00	47.80	0.08	7.55	9.07
2020/02/15 01:00:00.00	38.17	0.08	7.55	8.70
2020/02/15 02:00:00.00	38.50	0.07	7.55	8.13
2020/02/15 03:00:00.00	46.98	0.06	7.55	7.22
2020/02/15 04:00:00.00	46.61	0.05	7.54	5.77
2020/02/15 05:00:00.00	37.08	0.05	7.53	4.96
2020/02/15 06:00:00.00	37.14	0.06	7.55	2.66
2020/02/15 07:00:00.00	38.62	0.07	7.62	0.83
2020/02/15 08:00:00.00	38.33	0.05	7.70	0.36
2020/02/15 09:00:00.00	31.44	0.04	7.76	0.22
2020/02/15 10:00:00.00	31.16	0.04	7.70	5.29
2020/02/15 11:00:00.00	24.17	0.04	7.59	8.36
2020/02/15 12:00:00.00	24.74	0.05	7.55	7.33
2020/02/15 13:00:00.00	40.26	0.06	7.52	7.09
2020/02/15 14:00:00.00	40.55	0.05	7.50	9.90
2020/02/15 15:00:00.00	47.53	0.04	7.48	5.66
2020/02/15 16:00:00.00	47.41	0.05	7.51	1.72
2020/02/15 17:00:00.00	44.44	0.05	7.60	0.54
2020/02/15 18:00:00.00	44.13	0.05	7.67	0.16
2020/02/15 19:00:00.00	36.99	0.04	7.73	0.07
2020/02/15 20:00:00.00	36.65	0.04	7.79	0.01
2020/02/15 21:00:00.00	28.90	0.04	7.83	0.01
2020/02/15 22:00:00.00	28.95	0.04	7.87	0.00
2020/02/15 23:00:00.00	30.17	0.04	7.90	0.00

最大值	47.80	0.08	7.90	9.90
最小值	24.17	0.04	7.48	0.00
平均值	37.78	0.05	7.63	3.92
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				