北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/16 00:00:00.00	30.08	0.04	7.93	0.00
2020/02/16 01:00:00.00	27.99	0.04	7.95	0.00
2020/02/16 02:00:00.00	27.77	0.04	7.97	0.00
2020/02/16 03:00:00.00	22.72	0.04	7.98	0.00
2020/02/16 04:00:00.00	22.78	0.03	8.00	0.00
2020/02/16 05:00:00.00	24.17	0.03	8.01	0.00
2020/02/16 06:00:00.00	24.06	0.04	8.03	0.00
2020/02/16 07:00:00.00	21.63	0.04	8.03	0.00
2020/02/16 08:00:00.00	21.87	0.03	8.02	0.97
2020/02/16 09:00:00.00	27.26	0.02	7.74	7.64
2020/02/16 10:00:00.00	27.65	0.07	7.61	7.96
2020/02/16 11:00:00.00	37.90	0.08	7.56	7.70
2020/02/16 12:00:00.00	38.13	0.07	7.53	8.16
2020/02/16 13:00:00.00	44.62	0.06	7.52	14.05
2020/02/16 14:00:00.00	44.67	0.05	7.83	10.06
2020/02/16 15:00:00.00	46.08	0.05	7.99	6.37
2020/02/16 16:00:00.00	45.80	0.04	8.02	0.83
2020/02/16 17:00:00.00	38.53	0.03	7.55	0.00
2020/02/16 18:00:00.00	39.14	0.08	7.62	0.01
2020/02/16 19:00:00.00	54.62	0.09	7.68	0.01
2020/02/16 20:00:00.00	54.16	0.08	7.74	0.00
2020/02/16 21:00:00.00	42.35	0.07	7.78	0.00
2020/02/16 22:00:00.00	42.17	0.07	7.83	0.00
2020/02/16 23:00:00.00	37.62	0.07	7.86	0.00
最大值	54.62	0.09	8.03	14.05
最小值	21.63	0.02	7.52	0.00
平均值	35.16	0.05	7.82	2.66
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				