北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/17 00:00:00.00	37.76	0.07	7.89	0.00
2020/02/17 01:00:00.00	41.08	0.07	7.92	0.00
2020/02/17 02:00:00.00	40.72	0.06	7.94	0.00
2020/02/17 03:00:00.00	31.63	0.05	7.96	0.00
2020/02/17 04:00:00.00	31.74	0.05	7.98	0.00
2020/02/17 05:00:00.00	34.53	0.05	8.00	0.00
2020/02/17 06:00:00.00	34.56	0.04	8.02	0.00
2020/02/17 07:00:00.00	35.17	0.03	8.03	0.00
2020/02/17 08:00:00.00	34.90	0.04	8.04	0.00
2020/02/17 09:00:00.00	28.72	0.04	8.04	0.01
2020/02/17 10:00:00.00	29.01	0.03	7.84	6.01
2020/02/17 11:00:00.00	35.99	0.03	7.66	9.07
2020/02/17 12:00:00.00	37.02	0.05	7.64	9.34
2020/02/17 13:00:00.00	63.80	0.06	7.63	9.18
2020/02/17 14:00:00.00	63.44	0.05	7.63	6.32
2020/02/17 15:00:00.00	55.07	0.05	7.63	6.75
2020/02/17 16:00:00.00	55.37	0.05	7.64	3.29
2020/02/17 17:00:00.00	62.34	0.05	7.69	0.90
2020/02/17 18:00:00.00	61.61	0.04	7.75	0.33
2020/02/17 19:00:00.00	45.44	0.03	7.80	0.05
2020/02/17 20:00:00.00	45.62	0.04	7.85	0.00
2020/02/17 21:00:00.00	49.62	0.04	7.88	0.00
2020/02/17 22:00:00.00	49.11	0.03	7.92	0.00
2020/02/17 23:00:00.00	37.90	0.03	7.94	0.00
最大值	63.80	0.07	8.04	9.34
最小值	28.72	0.03	7.63	0.00
平均值	43.42	0.05	7.85	2.14
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				