北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/18 00:00:00.00	38.10	0.04	7.97	0.00
2020/02/18 01:00:00.00	43.35	0.04	7.99	0.00
2020/02/18 02:00:00.00	43.32	0.04	8.01	0.00
2020/02/18 03:00:00.00	42.53	0.04	8.02	0.00
2020/02/18 04:00:00.00	42.00	0.03	8.04	0.00
2020/02/18 05:00:00.00	28.54	0.03	8.04	0.00
2020/02/18 06:00:00.00	28.81	0.03	8.06	0.00
2020/02/18 07:00:00.00	34.90	0.03	8.07	0.00
2020/02/18 08:00:00.00	34.39	0.03	8.07	0.01
2020/02/18 09:00:00.00	22.27	0.03	8.06	0.83
2020/02/18 10:00:00.00	22.98	0.03	7.80	6.93
2020/02/18 11:00:00.00	39.08	0.03	7.69	9.20
2020/02/18 12:00:00.00	39.74	0.07	7.67	9.79
2020/02/18 13:00:00.00	54.89	0.09	7.65	9.76
2020/02/18 14:00:00.00	54.75	0.09	7.64	9.87
2020/02/18 15:00:00.00	51.53	0.09	7.63	9.23
2020/02/18 16:00:00.00	51.71	0.08	7.62	9.57
2020/02/18 17:00:00.00	55.80	0.08	7.61	7.17
2020/02/18 18:00:00.00	55.35	0.06	7.62	2.13
2020/02/18 19:00:00.00	45.80	0.05	7.68	0.65
2020/02/18 20:00:00.00	45.05	0.08	7.74	0.24
2020/02/18 21:00:00.00	29.54	0.08	7.79	0.03
2020/02/18 22:00:00.00	29.42	0.07	7.84	0.00
2020/02/18 23:00:00.00	27.08	0.07	7.87	0.00
最大值	55.80	0.09	8.07	9.87
最小值	22.27	0.03	7.61	0.00
平均值	40.04	0.05	7.84	3.14
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				