北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/19 00:00:00.00	26.92	0.07	7.91	0.00
2020/02/19 01:00:00.00	23.63	0.06	7.93	0.00
2020/02/19 02:00:00.00	23.26	0.06	7.96	0.00
2020/02/19 03:00:00.00	15.36	0.06	7.97	0.00
2020/02/19 04:00:00.00	15.36	0.06	7.99	0.00
2020/02/19 05:00:00.00	15.36	0.07	8.01	0.00
2020/02/19 06:00:00.00	15.40	0.07	8.03	0.00
2020/02/19 07:00:00.00	16.27	0.07	8.03	0.00
2020/02/19 08:00:00.00	16.19	0.07	8.04	0.00
2020/02/19 09:00:00.00	14.54	0.07	8.04	0.16
2020/02/19 10:00:00.00	14.74	0.05	7.84	6.38
2020/02/19 11:00:00.00	19.81	0.05	7.69	8.53
2020/02/19 12:00:00.00	20.68	0.06	7.66	9.47
2020/02/19 13:00:00.00	43.08	0.07	7.63	9.36
2020/02/19 14:00:00.00	43.16	0.07	7.61	9.15
2020/02/19 15:00:00.00	45.17	0.07	7.59	9.27
2020/02/19 16:00:00.00	45.19	0.06	7.59	7.36
2020/02/19 17:00:00.00	45.71	0.06	7.60	2.79
2020/02/19 18:00:00.00	45.25	0.06	7.60	6.69
2020/02/19 19:00:00.00	34.26	0.06	7.59	8.95
2020/02/19 20:00:00.00	34.57	0.08	7.61	9.88
2020/02/19 21:00:00.00	44.35	0.08	7.61	9.95
2020/02/19 22:00:00.00	43.86	0.07	7.62	9.71
2020/02/19 23:00:00.00	32.35	0.07	7.63	9.35
最大值	45.71	0.08	8.04	9.95
最小值	14.54	0.05	7.59	0.00
平均值	28.94	0.07	7.78	4.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				