北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/02/21 00:00:00.00 | 21.63 | 0.06 | 7.95 | 0.00 |
| 2020/02/21 01:00:00.00 | 21.72 | 0.06 | 7.97 | 0.00 |
| 2020/02/21 02:00:00.00 | 21.37 | 0.06 | 8.00 | 0.00 |
| 2020/02/21 03:00:00.00 | 14.09 | 0.06 | 8.02 | 0.00 |
| 2020/02/21 04:00:00.00 | 14.08 | 0.05 | 8.04 | 0.00 |
| 2020/02/21 05:00:00.00 | 13.90 | 0.05 | 8.06 | 0.00 |
| 2020/02/21 06:00:00.00 | 14.00 | 0.06 | 8.08 | 0.00 |
| 2020/02/21 07:00:00.00 | 16.09 | 0.06 | 8.09 | 0.00 |
| 2020/02/21 08:00:00.00 | 15.92 | 0.06 | 8.09 | 0.34 |
| 2020/02/21 09:00:00.00 | 12.36 | 0.06 | 7.87 | 6.86 |
| 2020/02/21 10:00:00.00 | 12.99 | 0.07 | 7.72 | 8.99 |
| 2020/02/21 11:00:00.00 | 26.81 | 0.08 | 7.67 | 9.13 |
| 2020/02/21 12:00:00.00 | 27.20 | 0.07 | 7.62 | 8.65 |
| 2020/02/21 13:00:00.00 | 36.08 | 0.07 | 7.58 | 8.53 |
| 2020/02/21 14:00:00.00 | 36.11 | 0.07 | 7.54 | 9.48 |
| 2020/02/21 15:00:00.00 | 36.71 | 0.06 | 7.52 | 7.84 |
| 2020/02/21 16:00:00.00 | 36.76 | 0.05 | 7.50 | 8.46 |
| 2020/02/21 17:00:00.00 | 37.81 | 0.04 | 7.51 | 3.26 |
| 2020/02/21 18:00:00.00 | 37.69 | 0.04 | 7.58 | 0.94 |
| 2020/02/21 19:00:00.00 | 35.35 | 0.04 | 7.61 | 4.69 |
| 2020/02/21 20:00:00.00 | 35.16 | 0.06 | 7.56 | 9.20 |
| 2020/02/21 21:00:00.00 | 31.26 | 0.06 | 7.53 | 9.92 |
| 2020/02/21 22:00:00.00 | 31.41 | 0.06 | 7.52 | 9.93 |
| 2020/02/21 23:00:00.00 | 34.44 | 0.06 | 7.51 | 9.52 |
| **最大值** | 37.81 | 0.08 | 8.09 | 9.93 |
| **最小值** | 12.36 | 0.04 | 7.50 | 0.00 |
| **平均值** | 25.87 | 0.06 | 7.75 | 4.82 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |