北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/23 00:00:00.00	46.64	0.54	7.58	6.89
2020/02/23 01:00:00.00	70.43	0.65	7.59	7.51
2020/02/23 02:00:00.00	68.77	0.73	7.60	7.76
2020/02/23 03:00:00.00	30.08	0.75	7.60	7.54
2020/02/23 04:00:00.00	30.14	0.83	7.61	3.45
2020/02/23 05:00:00.00	31.53	0.86	7.66	1.09
2020/02/23 06:00:00.00	31.26	0.77	7.74	0.29
2020/02/23 07:00:00.00	25.72	0.75	7.81	0.08
2020/02/23 08:00:00.00	25.55	0.67	7.74	4.43
2020/02/23 09:00:00.00	21.90	0.65	7.74	0.47
2020/02/23 10:00:00.00	22.47	0.28	7.81	0.17
2020/02/23 11:00:00.00	34.90	0.17	7.85	0.74
2020/02/23 12:00:00.00	34.47	0.10	7.72	7.41
2020/02/23 13:00:00.00	25.17	0.08	7.65	9.49
2020/02/23 14:00:00.00	26.36	0.11	7.62	7.83
2020/02/23 15:00:00.00	52.62	0.11	7.59	5.93
2020/02/23 16:00:00.00	52.48	0.08	7.61	1.80
2020/02/23 17:00:00.00	49.07	0.07	7.70	0.50
2020/02/23 18:00:00.00	48.86	0.06	7.79	0.20
2020/02/23 19:00:00.00	43.89	0.06	7.74	6.16
2020/02/23 20:00:00.00	43.62	0.07	7.67	9.59
2020/02/23 21:00:00.00	37.44	0.07	7.64	10.45
2020/02/23 22:00:00.00	37.23	0.08	7.63	10.57
2020/02/23 23:00:00.00	32.35	0.09	7.62	9.97
最大值	70.43	0.86	7.85	10.57
最小值	21.90	0.06	7.58	0.08
平均值	38.46	0.36	7.68	5.01
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				