北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/25 00:00:00.00	33.95	0.07	7.67	4.39
2020/02/25 01:00:00.00	33.17	0.07	7.67	4.41
2020/02/25 02:00:00.00	33.04	0.06	7.67	4.36
2020/02/25 03:00:00.00	30.35	0.06	7.67	3.67
2020/02/25 04:00:00.00	30.32	0.07	7.72	1.37
2020/02/25 05:00:00.00	29.63	0.08	7.79	0.38
2020/02/25 06:00:00.00	29.19	0.07	7.85	0.18
2020/02/25 07:00:00.00	19.63	0.07	7.89	0.11
2020/02/25 08:00:00.00	19.96	0.05	7.93	0.11
2020/02/25 09:00:00.00	27.08	0.05	7.93	2.08
2020/02/25 10:00:00.00	27.28	0.06	7.76	6.78
2020/02/25 11:00:00.00	31.35	0.06	7.70	7.80
2020/02/25 12:00:00.00	31.55	0.07	7.67	8.09
2020/02/25 13:00:00.00	35.90	0.07	7.64	8.09
2020/02/25 14:00:00.00	35.92	0.06	7.61	8.54
2020/02/25 15:00:00.00	36.53	0.06	7.59	7.06
2020/02/25 16:00:00.00	36.56	0.06	7.57	5.25
2020/02/25 17:00:00.00	37.26	0.06	7.60	1.94
2020/02/25 18:00:00.00	37.04	0.06	7.68	0.53
2020/02/25 19:00:00.00	32.44	0.05	7.75	0.14
2020/02/25 20:00:00.00	32.49	0.05	7.81	0.27
2020/02/25 21:00:00.00	33.35	0.05	7.73	6.30
2020/02/25 22:00:00.00	33.20	0.07	7.66	9.03
2020/02/25 23:00:00.00	30.17	0.08	7.63	9.58
最大值	37.26	0.08	7.93	9.58
最小值	19.63	0.05	7.57	0.11
平均值	31.56	0.06	7.72	4.19
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				