北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/26 00:00:00.00	30.20	0.08	7.61	9.28
2020/02/26 01:00:00.00	30.72	0.08	7.59	9.02
2020/02/26 02:00:00.00	30.46	0.07	7.59	8.93
2020/02/26 03:00:00.00	25.26	0.07	7.58	8.92
2020/02/26 04:00:00.00	25.51	0.07	7.59	5.39
2020/02/26 05:00:00.00	30.72	0.07	7.63	1.58
2020/02/26 06:00:00.00	30.34	0.06	7.71	0.47
2020/02/26 07:00:00.00	22.90	0.06	7.78	0.27
2020/02/26 08:00:00.00	23.10	0.05	7.84	0.20
2020/02/26 09:00:00.00	27.08	0.05	7.89	0.11
2020/02/26 10:00:00.00	27.07	0.06	7.88	1.67
2020/02/26 11:00:00.00	26.72	0.06	7.71	7.35
2020/02/26 12:00:00.00	27.09	0.05	7.67	8.44
2020/02/26 13:00:00.00	34.62	0.05	7.64	8.71
2020/02/26 14:00:00.00	34.78	0.05	7.61	8.05
2020/02/26 15:00:00.00	38.62	0.05	7.61	7.91
2020/02/26 16:00:00.00	38.67	0.05	7.59	9.29
2020/02/26 17:00:00.00	39.80	0.05	7.60	3.58
2020/02/26 18:00:00.00	39.44	0.05	7.63	4.04
2020/02/26 19:00:00.00	31.26	0.04	7.62	8.26
2020/02/26 20:00:00.00	31.39	0.06	7.62	8.88
2020/02/26 21:00:00.00	34.35	0.06	7.61	8.69
2020/02/26 22:00:00.00	34.46	0.07	7.61	8.55
2020/02/26 23:00:00.00	36.81	0.07	7.61	7.97
最大值	39.80	0.08	7.89	9.29
最小值	22.90	0.04	7.58	0.11
平均值	31.31	0.06	7.66	6.07
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				