北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/02/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/02/28 00:00:00.00	27.85	0.09	7.64	6.63
2020/02/28 01:00:00.00	30.44	0.09	7.63	5.49
2020/02/28 02:00:00.00	30.47	0.08	7.63	4.95
2020/02/28 03:00:00.00	31.17	0.07	7.63	4.81
2020/02/28 04:00:00.00	30.83	0.08	7.65	5.88
2020/02/28 05:00:00.00	22.90	0.08	7.66	6.38
2020/02/28 06:00:00.00	22.83	0.06	7.67	4.93
2020/02/28 07:00:00.00	21.45	0.06	7.71	1.68
2020/02/28 08:00:00.00	21.35	0.07	7.78	0.61
2020/02/28 09:00:00.00	19.27	0.08	7.85	0.33
2020/02/28 10:00:00.00	19.47	0.06	7.80	5.26
2020/02/28 11:00:00.00	23.72	0.06	7.73	8.29
2020/02/28 12:00:00.00	24.04	0.06	7.69	10.20
2020/02/28 13:00:00.00	31.08	0.06	7.66	10.51
2020/02/28 14:00:00.00	31.28	0.06	7.65	9.62
2020/02/28 15:00:00.00	35.44	0.06	7.66	4.67
2020/02/28 16:00:00.00	35.46	0.05	7.71	1.34
2020/02/28 17:00:00.00	35.90	0.04	7.75	3.88
2020/02/28 18:00:00.00	35.80	0.05	7.71	8.86
2020/02/28 19:00:00.00	33.90	0.05	7.70	10.05
2020/02/28 20:00:00.00	33.74	0.07	7.69	10.04
2020/02/28 21:00:00.00	30.44	0.07	7.69	9.60
2020/02/28 22:00:00.00	30.57	0.06	7.69	5.37
2020/02/28 23:00:00.00	33.17	0.06	7.72	1.67
最大值	35.90	0.09	7.85	10.51
最小值	19.27	0.04	7.63	0.33
平均值	28.86	0.07	7.70	5.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				