北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/01 00:00:00.00	22.28	0.05	8.03	0.04
2020/03/01 01:00:00.00	20.63	0.05	8.05	0.00
2020/03/01 02:00:00.00	20.72	0.05	8.08	0.00
2020/03/01 03:00:00.00	22.54	0.05	8.10	0.00
2020/03/01 04:00:00.00	22.60	0.05	8.12	0.00
2020/03/01 05:00:00.00	23.90	0.05	8.14	0.00
2020/03/01 06:00:00.00	23.85	0.05	8.15	0.00
2020/03/01 07:00:00.00	22.90	0.05	8.16	0.00
2020/03/01 08:00:00.00	22.58	0.04	8.15	1.39
2020/03/01 09:00:00.00	15.63	0.04	7.90	7.66
2020/03/01 10:00:00.00	16.12	0.06	7.79	9.58
2020/03/01 11:00:00.00	26.63	0.07	7.74	9.86
2020/03/01 12:00:00.00	27.28	0.07	7.70	9.81
2020/03/01 13:00:00.00	41.71	0.08	7.68	9.66
2020/03/01 14:00:00.00	41.69	0.07	7.66	9.49
2020/03/01 15:00:00.00	41.17	0.06	7.66	8.95
2020/03/01 16:00:00.00	41.42	0.06	7.64	8.61
2020/03/01 17:00:00.00	46.80	0.06	7.65	3.86
2020/03/01 18:00:00.00	46.57	0.06	7.68	2.03
2020/03/01 19:00:00.00	41.99	0.06	7.74	0.51
2020/03/01 20:00:00.00	41.54	0.05	7.81	0.22
2020/03/01 21:00:00.00	32.53	0.05	7.86	0.09
2020/03/01 22:00:00.00	32.10	0.06	7.91	0.00
2020/03/01 23:00:00.00	23.26	0.06	7.94	0.01
最大值	46.80	0.08	8.16	9.86
最小值	15.63	0.04	7.64	0.00
平均值	29.94	0.06	7.89	3.41
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				