北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/03 00:00:00.00	38.33	0.08	7.55	10.21
2020/03/03 01:00:00.00	35.72	0.09	7.55	8.95
2020/03/03 02:00:00.00	35.46	0.08	7.55	4.10
2020/03/03 03:00:00.00	29.63	0.07	7.59	1.21
2020/03/03 04:00:00.00	29.25	0.06	7.67	0.03
2020/03/03 05:00:00.00	20.54	0.05	7.73	0.01
2020/03/03 06:00:00.00	20.52	0.06	7.78	0.00
2020/03/03 07:00:00.00	20.17	0.06	7.82	0.00
2020/03/03 08:00:00.00	19.94	0.05	7.85	0.01
2020/03/03 09:00:00.00	14.90	0.05	7.88	0.15
2020/03/03 10:00:00.00	15.12	0.05	7.77	4.89
2020/03/03 11:00:00.00	19.63	0.04	7.64	7.75
2020/03/03 12:00:00.00	20.14	0.06	7.61	8.30
2020/03/03 13:00:00.00	31.26	0.06	7.59	8.46
2020/03/03 14:00:00.00	31.63	0.05	7.57	8.73
2020/03/03 15:00:00.00	39.62	0.05	7.56	8.98
2020/03/03 16:00:00.00	39.65	0.05	7.57	9.06
2020/03/03 17:00:00.00	40.17	0.05	7.58	6.07
2020/03/03 18:00:00.00	40.32	0.06	7.59	2.97
2020/03/03 19:00:00.00	43.35	0.06	7.64	1.41
2020/03/03 20:00:00.00	42.71	0.06	7.69	0.59
2020/03/03 21:00:00.00	29.90	0.06	7.74	0.33
2020/03/03 22:00:00.00	29.67	0.05	7.79	0.24
2020/03/03 23:00:00.00	25.08	0.05	7.82	0.07
最大值	43.35	0.09	7.88	10.21
最小值	14.90	0.04	7.55	0.00
平均值	29.70	0.06	7.67	3.86
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				