北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/04 00:00:00.00	24.70	0.05	7.86	0.01
2020/03/04 01:00:00.00	17.18	0.05	7.89	0.00
2020/03/04 02:00:00.00	17.14	0.05	7.91	0.00
2020/03/04 03:00:00.00	16.45	0.05	7.93	0.00
2020/03/04 04:00:00.00	16.36	0.06	7.96	0.00
2020/03/04 05:00:00.00	14.48	0.06	7.97	0.00
2020/03/04 06:00:00.00	14.54	0.06	7.98	0.00
2020/03/04 07:00:00.00	10.36	0.06	7.99	0.00
2020/03/04 08:00:00.00	10.24	0.05	8.00	0.01
2020/03/04 09:00:00.00	7.54	0.05	7.97	0.66
2020/03/04 10:00:00.00	8.98	0.07	7.75	6.07
2020/03/04 11:00:00.00	42.17	0.08	7.68	7.91
2020/03/04 12:00:00.00	41.92	0.06	7.66	8.63
2020/03/04 13:00:00.00	35.81	0.05	7.63	8.76
2020/03/04 14:00:00.00	36.85	0.06	7.55	18.70
2020/03/04 15:00:00.00	62.16	0.07	7.57	7.39
2020/03/04 16:00:00.00	61.32	0.04	7.54	7.99
2020/03/04 17:00:00.00	41.80	0.03	7.57	4.63
2020/03/04 18:00:00.00	41.24	0.05	7.59	5.66
2020/03/04 19:00:00.00	28.35	0.06	7.61	7.59
2020/03/04 20:00:00.00	28.22	0.06	7.61	8.51
2020/03/04 21:00:00.00	25.08	0.06	7.60	8.33
2020/03/04 22:00:00.00	24.87	0.07	7.60	8.29
2020/03/04 23:00:00.00	19.99	0.07	7.59	8.10
最大值	62.16	0.08	8.00	18.70
最小值	7.54	0.03	7.54	0.00
平均值	26.99	0.06	7.75	4.89
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				