北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/05 00:00:00.00	19.99	0.07	7.58	8.34
2020/03/05 01:00:00.00	19.90	0.06	7.58	8.28
2020/03/05 02:00:00.00	19.97	0.08	7.58	7.96
2020/03/05 03:00:00.00	21.54	0.08	7.57	7.72
2020/03/05 04:00:00.00	21.31	0.07	7.57	7.56
2020/03/05 05:00:00.00	16.09	0.07	7.56	6.07
2020/03/05 06:00:00.00	16.38	0.06	7.56	2.64
2020/03/05 07:00:00.00	16.90	0.05	7.62	1.09
2020/03/05 08:00:00.00	16.65	0.06	7.68	0.19
2020/03/05 09:00:00.00	11.63	0.06	7.74	0.04
2020/03/05 10:00:00.00	11.96	0.05	7.78	0.10
2020/03/05 11:00:00.00	18.63	0.05	7.75	3.35
2020/03/05 12:00:00.00	19.56	0.10	7.53	9.51
2020/03/05 13:00:00.00	38.90	0.12	7.41	10.79
2020/03/05 14:00:00.00	41.57	0.39	7.43	10.44
2020/03/05 15:00:00.00	97.69	0.48	7.46	10.73
2020/03/05 16:00:00.00	95.05	0.17	7.46	10.30
2020/03/05 17:00:00.00	40.26	0.08	7.48	6.76
2020/03/05 18:00:00.00	40.78	0.10	7.48	6.93
2020/03/05 19:00:00.00	50.89	0.10	7.51	7.41
2020/03/05 20:00:00.00	49.96	0.07	7.51	7.48
2020/03/05 21:00:00.00	28.99	0.06	7.50	7.62
2020/03/05 22:00:00.00	28.74	0.06	7.50	7.89
2020/03/05 23:00:00.00	23.08	0.06	7.49	7.69
最大值	97.69	0.48	7.78	10.79
最小值	11.63	0.05	7.41	0.04
平均值	31.93	0.11	7.56	6.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				