北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/06 00:00:00.00	22.83	0.07	7.46	7.52
2020/03/06 01:00:00.00	17.09	0.07	7.42	6.06
2020/03/06 02:00:00.00	17.96	0.11	7.46	3.29
2020/03/06 03:00:00.00	37.44	0.12	7.51	1.88
2020/03/06 04:00:00.00	36.51	0.08	7.58	0.93
2020/03/06 05:00:00.00	13.65	0.07	7.65	0.41
2020/03/06 06:00:00.00	0.00	0.07	7.71	0.21
2020/03/06 07:00:00.00	14.16	0.07	7.68	3.26
2020/03/06 08:00:00.00	15.48	0.07	7.56	2.39
2020/03/06 09:00:00.00	16.09	0.07	7.61	0.31
2020/03/06 10:00:00.00	16.28	0.06	7.62	3.44
2020/03/06 11:00:00.00	20.81	0.06	7.50	7.74
2020/03/06 12:00:00.00	24.40	0.08	7.43	10.51
2020/03/06 13:00:00.00	108.42	0.09	7.44	10.86
2020/03/06 14:00:00.00	105.99	0.09	7.43	10.53
2020/03/06 15:00:00.00	40.17	0.09	7.76	8.91
2020/03/06 16:00:00.00	41.60	0.40	7.99	11.31
2020/03/06 17:00:00.00	74.88	0.50	7.87	6.08
2020/03/06 18:00:00.00	73.35	0.46	7.89	4.13
2020/03/06 19:00:00.00	39.26	0.45	7.44	0.12
2020/03/06 20:00:00.00	39.33	0.65	7.42	2.88
2020/03/06 21:00:00.00	40.99	0.72	7.33	6.58
2020/03/06 22:00:00.00	41.35	0.30	7.33	8.04
2020/03/06 23:00:00.00	49.44	0.17	7.34	12.18
最大值	108.42	0.72	7.99	12.18
最小值	0.00	0.06	7.33	0.12
平均值	37.81	0.21	7.56	5.40
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				