北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/07 00:00:00.00	49.93	0.11	7.41	11.79
2020/03/07 01:00:00.00	60.71	0.09	7.46	10.35
2020/03/07 02:00:00.00	59.64	0.09	7.49	3.52
2020/03/07 03:00:00.00	36.35	0.09	7.56	0.59
2020/03/07 04:00:00.00	36.27	0.09	7.65	0.15
2020/03/07 05:00:00.00	33.87	0.09	7.71	0.04
2020/03/07 06:00:00.00	34.26	0.07	7.77	0.01
2020/03/07 07:00:00.00	30.53	0.07	7.81	0.01
2020/03/07 08:00:00.00	30.30	0.07	7.73	1.66
2020/03/07 09:00:00.00	25.54	0.06	7.71	0.25
2020/03/07 10:00:00.00	26.26	0.08	7.75	0.10
2020/03/07 11:00:00.00	41.26	0.08	7.67	2.73
2020/03/07 12:00:00.00	41.00	0.05	7.58	2.89
2020/03/07 13:00:00.00	35.53	0.04	7.54	3.22
2020/03/07 14:00:00.00	35.37	0.03	7.49	10.56
2020/03/07 15:00:00.00	31.63	0.03	7.43	16.55
2020/03/07 16:00:00.00	40.63	0.28	7.49	7.06
2020/03/07 17:00:00.00	232.10	0.36	7.58	0.66
2020/03/07 18:00:00.00	223.52	0.12	7.67	0.07
2020/03/07 19:00:00.00	50.16	0.05	7.73	0.00
2020/03/07 20:00:00.00	49.65	0.06	7.79	0.00
2020/03/07 21:00:00.00	39.17	0.06	7.84	0.00
2020/03/07 22:00:00.00	38.86	0.05	7.88	0.00
2020/03/07 23:00:00.00	32.72	0.05	7.92	0.00
最大值	232.10	0.36	7.92	16.55
最小值	25.54	0.03	7.41	0.00
平均值	54.80	0.09	7.65	3.01
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				