北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/08 00:00:00.00	32.63	0.05	7.95	0.00
2020/03/08 01:00:00.00	30.90	0.04	7.98	0.00
2020/03/08 02:00:00.00	30.60	0.05	8.01	0.00
2020/03/08 03:00:00.00	24.63	0.05	8.03	0.00
2020/03/08 04:00:00.00	24.48	0.05	8.05	0.00
2020/03/08 05:00:00.00	21.09	0.05	8.06	0.00
2020/03/08 06:00:00.00	21.41	0.05	8.08	0.00
2020/03/08 07:00:00.00	20.63	0.05	8.09	0.00
2020/03/08 08:00:00.00	20.53	0.04	8.10	0.00
2020/03/08 09:00:00.00	18.36	0.04	8.11	0.00
2020/03/08 10:00:00.00	18.32	0.04	8.12	0.00
2020/03/08 11:00:00.00	17.45	0.04	7.81	7.51
2020/03/08 12:00:00.00	19.72	0.10	7.57	6.86
2020/03/08 13:00:00.00	67.07	0.12	7.56	9.01
2020/03/08 14:00:00.00	67.25	0.12	7.56	9.68
2020/03/08 15:00:00.00	71.07	0.12	7.57	9.72
2020/03/08 16:00:00.00	70.97	0.10	7.57	11.65
2020/03/08 17:00:00.00	68.89	0.10	7.57	7.41
2020/03/08 18:00:00.00	67.73	0.10	7.62	3.10
2020/03/08 19:00:00.00	43.99	0.10	7.59	7.98
2020/03/08 20:00:00.00	44.90	0.10	7.60	9.83
2020/03/08 21:00:00.00	63.61	0.10	7.60	10.21
2020/03/08 22:00:00.00	63.68	0.10	7.60	10.33
2020/03/08 23:00:00.00	65.07	0.09	7.60	10.35
最大值	71.07	0.12	8.12	11.65
最小值	17.45	0.04	7.56	0.00
平均值	41.46	0.07	7.81	4.74
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				