北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/10 00:00:00.00	37.51	0.07	7.74	0.07
2020/03/10 01:00:00.00	26.99	0.06	7.79	0.01
2020/03/10 02:00:00.00	26.89	0.06	7.84	0.01
2020/03/10 03:00:00.00	24.54	0.05	7.87	0.00
2020/03/10 04:00:00.00	24.37	0.05	7.91	0.00
2020/03/10 05:00:00.00	20.46	0.05	7.93	0.00
2020/03/10 06:00:00.00	20.56	0.05	7.95	0.00
2020/03/10 07:00:00.00	15.45	0.06	7.97	0.00
2020/03/10 08:00:00.00	15.43	0.04	7.98	0.01
2020/03/10 09:00:00.00	14.99	0.04	7.99	0.00
2020/03/10 10:00:00.00	15.62	0.04	7.89	3.42
2020/03/10 11:00:00.00	28.72	0.04	7.59	8.17
2020/03/10 12:00:00.00	29.31	0.03	7.55	8.26
2020/03/10 13:00:00.00	41.99	0.03	7.54	7.89
2020/03/10 14:00:00.00	41.88	0.04	7.53	8.06
2020/03/10 15:00:00.00	39.62	0.04	7.52	8.33
2020/03/10 16:00:00.00	40.42	0.06	7.51	7.12
2020/03/10 17:00:00.00	57.62	0.06	7.52	2.99
2020/03/10 18:00:00.00	56.89	0.06	7.53	7.55
2020/03/10 19:00:00.00	42.62	0.06	7.53	9.08
2020/03/10 20:00:00.00	42.56	0.06	7.52	9.40
2020/03/10 21:00:00.00	41.35	0.05	7.51	9.59
2020/03/10 22:00:00.00	40.96	0.06	7.50	9.49
2020/03/10 23:00:00.00	33.26	0.06	7.50	9.36
最大值	57.62	0.07	7.99	9.59
最小值	14.99	0.03	7.50	0.00
平均值	32.50	0.05	7.70	4.53
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				