北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/12 00:00:00.00	35.61	0.06	7.53	1.26
2020/03/12 01:00:00.00	29.44	0.07	7.61	0.31
2020/03/12 02:00:00.00	29.24	0.05	7.68	0.04
2020/03/12 03:00:00.00	24.72	0.04	7.73	0.02
2020/03/12 04:00:00.00	24.66	0.05	7.78	0.02
2020/03/12 05:00:00.00	22.88	0.05	7.82	0.01
2020/03/12 06:00:00.00	23.32	0.05	7.85	0.01
2020/03/12 07:00:00.00	24.45	0.05	7.86	0.17
2020/03/12 08:00:00.00	24.53	0.05	7.72	3.39
2020/03/12 09:00:00.00	26.35	0.05	7.61	4.72
2020/03/12 10:00:00.00	26.71	0.05	7.60	4.41
2020/03/12 11:00:00.00	33.72	0.05	7.53	8.29
2020/03/12 12:00:00.00	34.42	0.05	7.48	9.24
2020/03/12 13:00:00.00	49.35	0.05	7.44	9.28
2020/03/12 14:00:00.00	48.79	0.04	7.39	12.58
2020/03/12 15:00:00.00	37.62	0.03	7.47	0.93
2020/03/12 16:00:00.00	37.84	0.04	7.55	0.08
2020/03/12 17:00:00.00	42.35	0.05	7.61	0.00
2020/03/12 18:00:00.00	42.37	0.05	7.67	0.00
2020/03/12 19:00:00.00	42.71	0.05	7.71	0.00
2020/03/12 20:00:00.00	42.57	0.05	7.75	0.00
2020/03/12 21:00:00.00	39.80	0.05	7.78	0.00
2020/03/12 22:00:00.00	39.39	0.05	7.81	0.00
2020/03/12 23:00:00.00	31.44	0.05	7.84	0.00
最大值	49.35	0.07	7.86	12.58
最小值	22.88	0.03	7.39	0.00
平均值	33.93	0.05	7.66	2.28
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				