北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/14 00:00:00.00	33.59	0.06	7.54	1.09
2020/03/14 01:00:00.00	29.17	0.06	7.63	0.36
2020/03/14 02:00:00.00	29.06	0.05	7.71	0.21
2020/03/14 03:00:00.00	26.81	0.05	7.77	0.08
2020/03/14 04:00:00.00	26.58	0.05	7.82	0.05
2020/03/14 05:00:00.00	22.17	0.05	7.87	0.02
2020/03/14 06:00:00.00	22.07	0.06	7.90	0.00
2020/03/14 07:00:00.00	19.99	0.06	7.92	0.16
2020/03/14 08:00:00.00	20.26	0.05	7.70	7.56
2020/03/14 09:00:00.00	25.72	0.04	7.69	0.59
2020/03/14 10:00:00.00	25.87	0.05	7.74	0.09
2020/03/14 11:00:00.00	29.35	0.05	7.78	0.01
2020/03/14 12:00:00.00	29.59	0.04	7.81	0.00
2020/03/14 13:00:00.00	34.53	0.04	7.78	7.84
2020/03/14 14:00:00.00	34.93	0.04	7.57	12.85
2020/03/14 15:00:00.00	43.44	0.04	7.51	8.52
2020/03/14 16:00:00.00	43.63	0.04	7.45	11.42
2020/03/14 17:00:00.00	47.53	0.04	7.53	0.65
2020/03/14 18:00:00.00	47.49	0.03	7.63	0.08
2020/03/14 19:00:00.00	46.71	0.03	7.69	0.00
2020/03/14 20:00:00.00	46.24	0.04	7.75	0.00
2020/03/14 21:00:00.00	35.99	0.04	7.80	0.00
2020/03/14 22:00:00.00	35.80	0.03	7.84	0.00
2020/03/14 23:00:00.00	31.63	0.03	7.87	0.00
最大值	47.53	0.06	7.92	12.85
最小值	19.99	0.03	7.45	0.00
平均值	32.84	0.04	7.72	2.15
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				