北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/03/15 00:00:00.00 | 31.72 | 0.03 | 7.90 | 0.00 |
| 2020/03/15 01:00:00.00 | 33.81 | 0.03 | 7.93 | 0.00 |
| 2020/03/15 02:00:00.00 | 33.56 | 0.04 | 7.95 | 0.00 |
| 2020/03/15 03:00:00.00 | 28.17 | 0.04 | 7.97 | 0.00 |
| 2020/03/15 04:00:00.00 | 27.83 | 0.04 | 7.99 | 0.00 |
| 2020/03/15 05:00:00.00 | 19.93 | 0.04 | 8.00 | 0.00 |
| 2020/03/15 06:00:00.00 | 20.37 | 0.04 | 8.01 | 0.00 |
| 2020/03/15 07:00:00.00 | 22.36 | 0.04 | 8.01 | 0.00 |
| 2020/03/15 08:00:00.00 | 22.40 | 0.04 | 8.01 | 0.04 |
| 2020/03/15 09:00:00.00 | 23.26 | 0.04 | 7.99 | 1.04 |
| 2020/03/15 10:00:00.00 | 23.87 | 0.03 | 7.60 | 7.21 |
| 2020/03/15 11:00:00.00 | 35.99 | 0.03 | 7.48 | 8.82 |
| 2020/03/15 12:00:00.00 | 36.46 | 0.10 | 7.45 | 9.13 |
| 2020/03/15 13:00:00.00 | 46.62 | 0.12 | 7.43 | 8.88 |
| 2020/03/15 14:00:00.00 | 46.62 | 0.06 | 7.43 | 4.85 |
| 2020/03/15 15:00:00.00 | 46.53 | 0.04 | 7.82 | 12.46 |
| 2020/03/15 16:00:00.00 | 46.48 | 0.02 | 8.04 | 14.44 |
| 2020/03/15 17:00:00.00 | 45.44 | 0.02 | 8.06 | 3.52 |
| 2020/03/15 18:00:00.00 | 44.91 | 0.03 | 8.08 | 0.00 |
| 2020/03/15 19:00:00.00 | 34.72 | 0.03 | 8.12 | 0.41 |
| 2020/03/15 20:00:00.00 | 34.35 | 0.03 | 8.14 | 8.72 |
| 2020/03/15 21:00:00.00 | 27.17 | 0.03 | 7.54 | 9.21 |
| 2020/03/15 22:00:00.00 | 27.31 | 0.06 | 7.56 | 0.35 |
| 2020/03/15 23:00:00.00 | 29.99 | 0.07 | 7.65 | 0.01 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **最大值** | 46.62 | 0.12 | 8.14 | 14.44 |
| **最小值** | 19.93 | 0.02 | 7.43 | 0.00 |
| **平均值** | 32.91 | 0.04 | 7.84 | 3.71 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |