北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/16 00:00:00.00	30.16	0.08	7.73	0.00
2020/03/16 01:00:00.00	33.44	0.08	7.80	0.00
2020/03/16 02:00:00.00	33.24	0.07	7.86	0.00
2020/03/16 03:00:00.00	29.26	0.07	7.91	0.00
2020/03/16 04:00:00.00	29.09	0.07	7.95	0.00
2020/03/16 05:00:00.00	25.81	0.06	7.98	0.00
2020/03/16 06:00:00.00	25.61	0.07	8.01	0.00
2020/03/16 07:00:00.00	21.81	0.07	8.04	0.00
2020/03/16 08:00:00.00	21.53	0.06	8.04	0.63
2020/03/16 09:00:00.00	15.99	0.06	7.72	5.68
2020/03/16 10:00:00.00	17.49	0.08	7.59	6.28
2020/03/16 11:00:00.00	46.17	0.09	7.61	7.37
2020/03/16 12:00:00.00	46.12	0.06	7.62	8.05
2020/03/16 13:00:00.00	45.17	0.05	7.58	13.00
2020/03/16 14:00:00.00	45.56	0.07	7.60	2.49
2020/03/16 15:00:00.00	54.62	0.07	7.66	0.14
2020/03/16 16:00:00.00	54.88	0.07	7.69	0.43
2020/03/16 17:00:00.00	60.89	0.07	7.73	0.01
2020/03/16 18:00:00.00	60.24	0.07	7.75	1.56
2020/03/16 19:00:00.00	45.80	0.07	7.63	7.33
2020/03/16 20:00:00.00	45.54	0.07	7.63	9.24
2020/03/16 21:00:00.00	39.99	0.08	7.63	10.11
2020/03/16 22:00:00.00	39.82	0.07	7.64	9.75
2020/03/16 23:00:00.00	36.26	0.07	7.65	9.48
最大值	60.89	0.09	8.04	13.00
最小值	15.99	0.05	7.58	0.00
平均值	37.69	0.07	7.75	3.81
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				