北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/03/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/17 00:00:00.00	36.03	0.07	7.65	9.52
2020/03/17 01:00:00.00	30.99	0.07	7.66	9.65
2020/03/17 02:00:00.00	31.15	0.06	7.66	9.11
2020/03/17 03:00:00.00	34.72	0.06	7.66	3.68
2020/03/17 04:00:00.00	34.36	0.06	7.71	0.94
2020/03/17 05:00:00.00	26.27	0.06	7.77	0.35
2020/03/17 06:00:00.00	26.54	0.07	7.83	0.18
2020/03/17 07:00:00.00	23.08	0.07	7.87	0.20
2020/03/17 08:00:00.00	23.16	0.06	7.75	3.71
2020/03/17 09:00:00.00	24.81	0.05	7.72	0.29
2020/03/17 10:00:00.00	25.50	0.05	7.75	0.03
2020/03/17 11:00:00.00	39.71	0.05	7.78	0.05
2020/03/17 12:00:00.00	39.81	0.04	7.69	5.20
2020/03/17 13:00:00.00	41.80	0.04	7.61	8.58
2020/03/17 14:00:00.00	42.20	0.03	7.59	9.41
2020/03/17 15:00:00.00	50.71	0.03	7.58	9.29
2020/03/17 16:00:00.00	50.97	0.04	7.55	12.94
2020/03/17 17:00:00.00	56.62	0.04	7.59	1.45
2020/03/17 18:00:00.00	56.26	0.04	7.61	2.68
2020/03/17 19:00:00.00	49.07	0.04	7.57	6.77
2020/03/17 20:00:00.00	49.13	0.04	7.58	7.94
2020/03/17 21:00:00.00	50.16	0.04	7.58	8.24
2020/03/17 22:00:00.00	50.06	0.03	7.59	8.58
2020/03/17 23:00:00.00	47.98	0.03	7.59	8.72
最大值	56.62	0.07	7.87	12.94
最小值	23.08	0.03	7.55	0.03
平均值	39.21	0.05	7.66	5.31
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				