北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/03/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/18 00:00:00.00	47.45	0.05	7.61	6.13
2020/03/18 01:00:00.00	37.26	0.05	7.64	1.69
2020/03/18 02:00:00.00	37.03	0.04	7.71	0.40
2020/03/18 03:00:00.00	32.72	0.04	7.78	0.07
2020/03/18 04:00:00.00	32.54	0.04	7.84	0.01
2020/03/18 05:00:00.00	29.17	0.05	7.88	0.00
2020/03/18 06:00:00.00	28.98	0.05	7.92	0.00
2020/03/18 07:00:00.00	24.81	0.05	7.95	0.05
2020/03/18 08:00:00.00	24.91	0.04	7.79	3.60
2020/03/18 09:00:00.00	27.35	0.04	7.76	0.44
2020/03/18 10:00:00.00	27.92	0.04	7.70	5.20
2020/03/18 11:00:00.00	41.08	0.04	7.64	7.43
2020/03/18 12:00:00.00	41.36	0.04	7.62	8.15
2020/03/18 13:00:00.00	48.26	0.04	7.59	8.47
2020/03/18 14:00:00.00	48.54	0.03	7.60	8.52
2020/03/18 15:00:00.00	55.62	0.02	7.61	8.35
2020/03/18 16:00:00.00	55.64	0.03	7.60	11.01
2020/03/18 17:00:00.00	56.07	0.03	7.68	0.51
2020/03/18 18:00:00.00	55.43	0.03	7.71	6.10
2020/03/18 19:00:00.00	42.08	0.03	7.65	7.00
2020/03/18 20:00:00.00	41.48	0.05	7.65	7.09
2020/03/18 21:00:00.00	28.44	0.06	7.66	6.98
2020/03/18 22:00:00.00	28.99	0.05	7.66	4.43
2020/03/18 23:00:00.00	40.35	0.05	7.69	1.34
最大值	56.07	0.06	7.95	11.01
最小值	24.81	0.02	7.59	0.00
平均值	38.89	0.04	7.71	4.29
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				