北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/03/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/19 00:00:00.00	39.74	0.05	7.76	0.50
2020/03/19 01:00:00.00	26.72	0.05	7.82	0.27
2020/03/19 02:00:00.00	26.72	0.04	7.86	0.07
2020/03/19 03:00:00.00	26.72	0.03	7.86	0.02
2020/03/19 04:00:00.00	26.72	0.03	7.78	0.00
2020/03/19 05:00:00.00	26.72	0.03	7.83	0.00
2020/03/19 06:00:00.00	26.72	0.04	7.88	0.00
2020/03/19 07:00:00.00	26.72	0.04	7.91	1.14
2020/03/19 08:00:00.00	26.72	0.04	7.81	2.70
2020/03/19 09:00:00.00	26.72	0.04	7.79	1.44
2020/03/19 10:00:00.00	26.72	0.04	7.72	7.41
2020/03/19 11:00:00.00	26.72	0.04	7.65	8.09
2020/03/19 12:00:00.00	26.72	0.04	7.61	8.45
2020/03/19 13:00:00.00	34.21	0.04	7.60	7.13
2020/03/19 14:00:00.00	58.96	0.04	7.60	7.93
2020/03/19 15:00:00.00	54.44	0.04	7.58	7.90
2020/03/19 16:00:00.00	54.79	0.04	7.57	5.37
2020/03/19 17:00:00.00	62.34	0.04	7.59	3.97
2020/03/19 18:00:00.00	61.43	0.03	7.59	7.84
2020/03/19 19:00:00.00	42.08	0.03	7.59	8.29
2020/03/19 20:00:00.00	42.21	0.05	7.59	8.38
2020/03/19 21:00:00.00	44.89	0.05	7.58	8.28
2020/03/19 22:00:00.00	45.02	0.07	7.58	8.24
2020/03/19 23:00:00.00	47.71	0.07	7.58	5.04

最大值	62.34	0.07	7.91	8.45
最小值	27	0	8	0
平均值	38	0	8	5
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				