北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/03/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/20 00:00:00.00	47.14	0.07	7.62	1.52
2020/03/20 01:00:00.00	35.53	0.06	7.70	0.36
2020/03/20 02:00:00.00	35.25	0.04	7.77	0.07
2020/03/20 03:00:00.00	29.54	0.04	7.83	0.00
2020/03/20 04:00:00.00	29.77	0.04	7.88	0.00
2020/03/20 05:00:00.00	34.53	0.04	7.92	0.00
2020/03/20 06:00:00.00	34.09	0.06	7.95	0.00
2020/03/20 07:00:00.00	25.99	0.06	7.97	0.00
2020/03/20 08:00:00.00	25.76	0.04	7.96	0.80
2020/03/20 09:00:00.00	21.45	0.03	7.72	5.69
2020/03/20 10:00:00.00	22.44	0.06	7.64	7.41
2020/03/20 11:00:00.00	41.89	0.07	7.59	8.72
2020/03/20 12:00:00.00	42.47	0.05	7.56	8.63
2020/03/20 13:00:00.00	54.16	0.05	7.52	8.67
2020/03/20 14:00:00.00	54.48	0.04	7.48	9.35
2020/03/20 15:00:00.00	61.16	0.04	7.44	11.78
2020/03/20 16:00:00.00	61.12	0.04	7.52	0.63
2020/03/20 17:00:00.00	60.34	0.04	7.60	0.05
2020/03/20 18:00:00.00	59.48	0.04	7.68	0.00
2020/03/20 19:00:00.00	43.99	0.04	7.75	0.00
2020/03/20 20:00:00.00	44.11	0.04	7.81	0.00
2020/03/20 21:00:00.00	46.35	0.04	7.85	0.00
2020/03/20 22:00:00.00	46.32	0.04	7.90	0.00
2020/03/20 23:00:00.00	45.80	0.04	7.93	0.00
最大值	61.16	0.07	7.97	11.78
最小值	21.45	0.03	7.44	0.00
平均值	41.80	0.05	7.73	2.65
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				