北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/03/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/21 00:00:00.00	45.13	0.05	7.96	0.00
2020/03/21 01:00:00.00	33.08	0.05	7.98	0.00
2020/03/21 02:00:00.00	33.21	0.04	8.01	0.00
2020/03/21 03:00:00.00	35.99	0.04	8.02	0.00
2020/03/21 04:00:00.00	36.11	0.04	8.04	0.00
2020/03/21 05:00:00.00	38.71	0.04	8.06	0.00
2020/03/21 06:00:00.00	38.44	0.04	8.05	1.01
2020/03/21 07:00:00.00	33.35	0.04	7.68	6.66
2020/03/21 08:00:00.00	34.47	0.11	7.56	5.30
2020/03/21 09:00:00.00	56.53	0.13	7.52	6.59
2020/03/21 10:00:00.00	59.95	0.19	7.49	8.21
2020/03/21 11:00:00.00	128.23	0.21	7.46	9.03
2020/03/21 12:00:00.00	125.28	0.15	7.45	9.09
2020/03/21 13:00:00.00	66.16	0.13	7.44	8.86
2020/03/21 14:00:00.00	65.78	0.53	7.42	8.52
2020/03/21 15:00:00.00	58.53	0.65	7.41	6.52
2020/03/21 16:00:00.00	58.09	0.85	7.42	2.09
2020/03/21 17:00:00.00	50.07	0.91	7.39	4.83
2020/03/21 18:00:00.00	50.30	0.76	7.47	0.18
2020/03/21 19:00:00.00	54.35	0.72	7.57	0.01
2020/03/21 20:00:00.00	54.12	0.63	7.64	0.00
2020/03/21 21:00:00.00	49.98	0.60	7.70	0.00
2020/03/21 22:00:00.00	49.13	0.51	7.76	0.00
2020/03/21 23:00:00.00	33.62	0.48	7.80	0.00
最大值	128.23	0.91	8.06	9.09
最小值	33.08	0.04	7.39	0.00
平均值	53.69	0.33	7.68	3.20
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				