北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/03/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/22 00:00:00.00	33.95	0.36	7.84	0.00
2020/03/22 01:00:00.00	39.71	0.33	7.87	0.00
2020/03/22 02:00:00.00	39.15	0.18	7.90	0.00
2020/03/22 03:00:00.00	28.72	0.14	7.92	0.00
2020/03/22 04:00:00.00	28.48	0.11	7.94	0.00
2020/03/22 05:00:00.00	23.95	0.10	7.96	0.00
2020/03/22 06:00:00.00	24.19	0.08	7.97	0.00
2020/03/22 07:00:00.00	21.17	0.07	7.98	0.00
2020/03/22 08:00:00.00	21.32	0.06	7.98	0.00
2020/03/22 09:00:00.00	24.17	0.06	7.96	0.00
2020/03/22 10:00:00.00	25.24	0.05	7.95	0.00
2020/03/22 11:00:00.00	46.26	0.05	7.91	0.73
2020/03/22 12:00:00.00	45.85	0.05	7.61	6.87
2020/03/22 13:00:00.00	37.71	0.05	7.47	8.85
2020/03/22 14:00:00.00	42.04	0.73	7.43	6.65
2020/03/22 15:00:00.00	132.05	0.94	7.43	1.82
2020/03/22 16:00:00.00	128.75	0.74	7.48	0.62
2020/03/22 17:00:00.00	61.34	0.68	7.55	0.20
2020/03/22 18:00:00.00	60.86	0.43	7.63	0.07
2020/03/22 19:00:00.00	51.80	0.36	7.68	0.10
2020/03/22 20:00:00.00	52.11	0.19	7.73	0.05
2020/03/22 21:00:00.00	57.98	0.13	7.77	0.02
2020/03/22 22:00:00.00	57.23	0.10	7.81	0.00
2020/03/22 23:00:00.00	43.17	0.09	7.84	0.07

1

最大值	132	1	8	9
最小值	21	0	7	0
平均值	47	0	8	1
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				