北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/03/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)	
2020/03/23 00:00:00.00	42.88	0.08	7.87	0.13	
2020/03/23 01:00:00.00	37.71	0.07	7.89	0.03	
2020/03/23 02:00:00.00	37.35	0.06	7.91	0.00	
2020/03/23 03:00:00.00	30.44	0.06	7.94	0.00	
2020/03/23 04:00:00.00	30.56	0.05	7.96	0.00	
2020/03/23 05:00:00.00	32.72	0.05	7.98	0.00	
2020/03/23 06:00:00.00	32.55	0.05	8.01	0.00	
2020/03/23 07:00:00.00	29.63	0.05	7.88	4.91	
2020/03/23 08:00:00.00	30.64	0.09	7.64	9.06	
2020/03/23 09:00:00.00	52.53	0.11	7.58	4.99	
2020/03/23 10:00:00.00	52.90	0.12	7.47	7.05	
2020/03/23 11:00:00.00	61.16	0.13	7.42	8.30	
2020/03/23 12:00:00.00	62.37	0.12	7.41	8.83	
2020/03/23 13:00:00.00	93.79	0.11	7.42	9.04	
2020/03/23 14:00:00.00	92.95	0.11	7.43	7.98	
2020/03/23 15:00:00.00	74.43	0.11	7.44	7.22	
2020/03/23 16:00:00.00	73.75	0.06	7.47	5.78	
2020/03/23 17:00:00.00	58.71	0.05	7.49	3.60	
2020/03/23 18:00:00.00	58.46	0.05	7.46	7.76	
2020/03/23 19:00:00.00	53.44	0.05	7.48	7.50	
2020/03/23 20:00:00.00	54.98	0.12	7.50	7.19	
2020/03/23 21:00:00.00	85.88	0.14	7.54	4.54	
2020/03/23 22:00:00.00	84.24	0.09	7.61	1.32	
2020/03/23 23:00:00.00	51.35	0.07	7.69	0.38	
					1.00
最大值	93.79	0.14	8.01	9.06	
最小值	29.63	0.05	7.41	0.00	
平均值	54.81	0.08	7.64	4.40	
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					