北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/03/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/26 00:00:00.00	64.67	0.09	7.78	0.01
2020/03/26 01:00:00.00	41.26	0.08	7.83	0.00
2020/03/26 02:00:00.00	40.80	0.07	7.89	0.00
2020/03/26 03:00:00.00	32.63	0.07	7.93	0.00
2020/03/26 04:00:00.00	32.55	0.07	7.97	0.00
2020/03/26 05:00:00.00	31.26	0.07	8.00	0.00
2020/03/26 06:00:00.00	31.45	0.07	8.03	0.00
2020/03/26 07:00:00.00	34.81	0.08	8.05	0.00
2020/03/26 08:00:00.00	34.22	0.08	8.07	0.00
2020/03/26 09:00:00.00	23.90	0.09	8.07	0.21
2020/03/26 10:00:00.00	24.33	0.08	7.80	6.30
2020/03/26 11:00:00.00	31.90	0.07	7.67	9.00
2020/03/26 12:00:00.00	31.71	0.09	7.67	9.94
2020/03/26 13:00:00.00	28.35	0.09	7.66	9.49
2020/03/26 14:00:00.00	28.40	0.07	7.70	8.68
2020/03/26 15:00:00.00	29.26	0.07	7.72	8.67
2020/03/26 16:00:00.00	29.45	0.07	7.72	7.78
2020/03/26 17:00:00.00	32.90	0.07	7.71	7.63
2020/03/26 18:00:00.00	32.97	0.06	7.78	0.49
2020/03/26 19:00:00.00	34.17	0.06	7.85	0.09
2020/03/26 20:00:00.00	33.98	0.09	7.91	0.00
2020/03/26 21:00:00.00	30.72	0.10	7.96	0.00
2020/03/26 22:00:00.00	30.62	0.10	8.01	0.00
2020/03/26 23:00:00.00	28.99	0.10	8.02	0.00
最大值	64.67	0.10	8.07	9.94
最小值	23.90	0.06	7.66	0.00
平均值	33.14	0.08	7.87	2.85
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				