附件 2

自动监测设备故障情况说明

单位名称：	北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂		
所 在 区：	经济技术开发区	地　　址：	北京经济技术开发区西环南路 8 号
联 系 人：	李宏远	联系方式：	18210709776
故障时间：	2020 年 3 年 27 日 11 时起		

故障描述：

我厂污水总排口监测站房于 3 月 27 日 11 时起出现电路故障，经现场排查发现由于采水泵过热，电流增大，导致空气开关过流跳闸，导致 COD、氨氮监测仪器等设备停机，导致监测数据异常。16 时恢复正常。

单位名称（公章）

2020 年 3 月 28 日