北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/03/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/28 00:00:00.00	21.03	0.08	8.13	0.00
2020/03/28 01:00:00.00	19.99	0.07	8.15	0.00
2020/03/28 02:00:00.00	19.86	0.08	8.18	0.00
2020/03/28 03:00:00.00	17.27	0.08	8.19	0.00
2020/03/28 04:00:00.00	17.08	0.07	8.21	0.00
2020/03/28 05:00:00.00	13.36	0.07	8.22	0.00
2020/03/28 06:00:00.00	13.70	0.07	8.23	0.14
2020/03/28 07:00:00.00	20.72	0.08	8.02	6.01
2020/03/28 08:00:00.00	21.44	0.10	7.87	8.31
2020/03/28 09:00:00.00	36.71	0.11	7.81	9.58
2020/03/28 10:00:00.00	36.67	0.14	7.76	9.57
2020/03/28 11:00:00.00	35.62	0.15	7.69	9.53
2020/03/28 12:00:00.00	36.35	0.62	7.65	9.27
2020/03/28 13:00:00.00	52.53	0.76	7.58	9.00
2020/03/28 14:00:00.00	53.80	1.12	7.60	3.97
2020/03/28 15:00:00.00	81.97	1.24	8.08	4.17
2020/03/28 16:00:00.00	79.97	1.01	8.23	4.03
2020/03/28 17:00:00.00	37.35	0.93	8.34	7.81
2020/03/28 18:00:00.00	37.48	0.94	8.43	5.73
2020/03/28 19:00:00.00	40.17	0.94	8.00	3.52
2020/03/28 20:00:00.00	42.45	0.80	7.51	2.39
2020/03/28 21:00:00.00	89.15	0.75	7.61	0.64
2020/03/28 22:00:00.00	86.94	0.37	7.70	0.17
2020/03/28 23:00:00.00	41.89	0.25	7.78	0.03
最大值	89.15	1.24	8.43	9.58
最小值	13.36	0.07	7.51	0.00
平均值	39.73	0.45	7.96	3.91
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				