北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/03/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/03/31 00:00:00.00	38.31	1.06	7.78	2.22
2020/03/31 01:00:00.00	41.08	1.09	7.80	0.27
2020/03/31 02:00:00.00	40.62	0.98	7.84	0.00
2020/03/31 03:00:00.00	31.44	0.94	7.88	0.00
2020/03/31 04:00:00.00	31.33	0.84	7.91	0.00
2020/03/31 05:00:00.00	28.99	0.81	7.93	0.00
2020/03/31 06:00:00.00	28.83	0.74	7.95	0.00
2020/03/31 07:00:00.00	25.45	0.72	7.85	4.25
2020/03/31 08:00:00.00	26.04	0.27	7.72	6.12
2020/03/31 09:00:00.00	38.53	0.13	7.72	2.02
2020/03/31 10:00:00.00	38.07	0.08	7.77	0.65
2020/03/31 11:00:00.00	28.17	0.06	7.82	0.25
2020/03/31 12:00:00.00	28.52	0.04	7.87	0.09
2020/03/31 13:00:00.00	36.26	0.04	7.74	5.45
2020/03/31 14:00:00.00	36.35	0.04	7.77	0.03
2020/03/31 15:00:00.00	38.35	0.04	7.76	4.19
2020/03/31 16:00:00.00	38.94	0.06	7.73	3.34
2020/03/31 17:00:00.00	51.53	0.07	7.75	3.73
2020/03/31 18:00:00.00	51.82	0.06	7.76	7.03
2020/03/31 19:00:00.00	57.71	0.06	7.76	7.86
2020/03/31 20:00:00.00	57.66	0.07	7.75	7.90
2020/03/31 21:00:00.00	56.80	0.08	7.74	7.83
2020/03/31 22:00:00.00	55.91	0.10	7.72	7.34
2020/03/31 23:00:00.00	37.81	0.11	7.70	5.68

最大值	57.71	1.09	7.95	7.90
最小值	25.45	0.04	7.70	0.00
平均值	39.35	0.35	7.79	3.18
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				