北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/01 00:00:00.00	37.52	0.18	7.70	1.82
2020/04/01 01:00:00.00	31.63	0.20	7.76	0.51
2020/04/01 02:00:00.00	31.63	0.19	7.82	0.20
2020/04/01 03:00:00.00	31.81	0.19	7.88	0.01
2020/04/01 04:00:00.00	31.71	0.19	7.92	0.00
2020/04/01 05:00:00.00	29.31	0.19	7.96	0.00
2020/04/01 06:00:00.00	29.58	0.18	8.00	0.00
2020/04/01 07:00:00.00	25.17	0.18	7.96	2.92
2020/04/01 08:00:00.00	25.52	0.21	7.78	6.96
2020/04/01 09:00:00.00	32.72	0.23	7.72	3.19
2020/04/01 10:00:00.00	32.99	0.21	7.76	0.66
2020/04/01 11:00:00.00	38.71	0.20	7.75	1.84
2020/04/01 12:00:00.00	38.60	0.28	7.68	6.41
2020/04/01 13:00:00.00	36.17	0.31	7.65	7.55
2020/04/01 14:00:00.00	36.42	0.21	7.62	6.91
2020/04/01 15:00:00.00	41.53	0.18	7.58	6.13
2020/04/01 16:00:00.00	41.81	0.19	7.60	1.86
2020/04/01 17:00:00.00	47.53	0.20	7.52	1.17
2020/04/01 18:00:00.00	48.52	0.70	7.56	0.43
2020/04/01 19:00:00.00	67.25	0.86	7.65	0.19
2020/04/01 20:00:00.00	68.24	0.53	7.73	0.04
2020/04/01 21:00:00.00	87.15	0.43	7.79	0.00
2020/04/01 22:00:00.00	85.09	0.34	7.85	0.00
2020/04/01 23:00:00.00	38.26	0.32	7.89	0.00
最大值	87.15	0.86	8.00	7.55
最小值	25.17	0.18	7.52	0.00
平均值	42.29	0.29	7.76	2.03
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				