北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/02 00:00:00.00	38.40	0.26	7.92	0.00
2020/04/02 01:00:00.00	41.62	0.24	7.95	0.00
2020/04/02 02:00:00.00	41.12	0.25	7.97	0.00
2020/04/02 03:00:00.00	29.81	0.25	7.99	0.00
2020/04/02 04:00:00.00	29.41	0.25	8.00	0.00
2020/04/02 05:00:00.00	20.45	0.25	8.00	0.00
2020/04/02 06:00:00.00	20.30	0.25	8.00	0.16
2020/04/02 07:00:00.00	17.36	0.26	7.85	5.77
2020/04/02 08:00:00.00	17.77	0.22	7.74	7.83
2020/04/02 09:00:00.00	26.35	0.21	7.68	7.24
2020/04/02 10:00:00.00	26.61	0.16	6.93	5.54
2020/04/02 11:00:00.00	32.17	0.15	7.55	5.73
2020/04/02 12:00:00.00	32.55	0.29	7.50	5.58
2020/04/02 13:00:00.00	40.80	0.33	7.46	6.08
2020/04/02 14:00:00.00	41.52	1.26	7.45	7.99
2020/04/02 15:00:00.00	57.89	1.56	7.43	7.30
2020/04/02 16:00:00.00	57.06	2.35	7.43	2.59
2020/04/02 17:00:00.00	38.71	2.61	7.46	1.36
2020/04/02 18:00:00.00	41.93	2.60	7.44	5.29
2020/04/02 19:00:00.00	104.51	2.59	7.46	6.49
2020/04/02 20:00:00.00	101.38	2.67	7.47	7.92
2020/04/02 21:00:00.00	40.53	2.69	7.48	9.16
2020/04/02 22:00:00.00	41.75	2.71	7.49	9.40
2020/04/02 23:00:00.00	66.43	2.72	7.51	9.41
最大值	104.51	2.72	8.00	9.41
最小值	17.36	0.15	6.93	0.00
平均值	41.94	1.13	7.63	4.62
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				