北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/03 00:00:00.00	65.10	3.13	7.52	6.40
2020/04/03 01:00:00.00	37.90	3.27	7.53	1.34
2020/04/03 02:00:00.00	37.68	3.36	7.59	0.10
2020/04/03 03:00:00.00	33.26	3.39	7.66	0.00
2020/04/03 04:00:00.00	33.05	2.84	7.71	0.00
2020/04/03 05:00:00.00	28.81	2.67	7.76	0.00
2020/04/03 06:00:00.00	28.85	2.10	7.80	0.00
2020/04/03 07:00:00.00	29.81	1.92	7.72	4.13
2020/04/03 08:00:00.00	29.97	1.23	7.58	7.12
2020/04/03 09:00:00.00	33.72	1.00	7.56	2.93
2020/04/03 10:00:00.00	34.36	0.74	7.58	1.12
2020/04/03 11:00:00.00	48.71	0.66	7.58	4.41
2020/04/03 12:00:00.00	48.67	0.54	7.55	7.47
2020/04/03 13:00:00.00	47.62	0.50	7.56	7.74
2020/04/03 14:00:00.00	47.87	0.30	7.55	8.07
2020/04/03 15:00:00.00	54.35	0.24	7.52	8.30
2020/04/03 16:00:00.00	54.73	0.22	7.51	6.88
2020/04/03 17:00:00.00	64.07	0.21	7.53	2.30
2020/04/03 18:00:00.00	63.71	0.15	7.59	0.57
2020/04/03 19:00:00.00	55.98	0.12	7.61	2.76
2020/04/03 20:00:00.00	55.35	0.13	7.64	0.21
2020/04/03 21:00:00.00	42.35	0.13	7.70	0.00
2020/04/03 22:00:00.00	42.18	0.12	7.75	0.00
2020/04/03 23:00:00.00	38.62	0.11	7.78	0.00
最大值	65.10	3.39	7.80	8.30
最小值	28.81	0.11	7.51	0.00
平均值	44.03	1.21	7.62	2.99
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				