北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/05 00:00:00.00	31.79		0.06	7.99	0.00
2020/04/05 01:00:00.00	23.90		0.06	8.01	0.00
2020/04/05 02:00:00.00	23.77		0.07	8.02	0.00
2020/04/05 03:00:00.00	20.99		0.07	8.03	0.00
2020/04/05 04:00:00.00	20.67		0.07	8.05	0.00
2020/04/05 05:00:00.00	13.67		0.07	8.06	0.00
2020/04/05 06:00:00.00	14.05		0.07	8.07	0.01
2020/04/05 07:00:00.00	16.81		0.07	8.08	0.02
2020/04/05 08:00:00.00	16.70		0.07	8.06	0.83
2020/04/05 09:00:00.00	14.36		0.06	7.87	7.16
2020/04/05 10:00:00.00	18.53		0.16	7.72	8.38
2020/04/05 11:00:00.00	104.24		0.19	7.61	9.01
2020/04/05 12:00:00.00	105.12		0.36	7.57	9.29
2020/04/05 13:00:00.00	123.87		0.41	7.56	9.04
2020/04/05 14:00:00.00	122.12		0.27	7.55	8.86
2020/04/05 15:00:00.00	84.97		0.22	7.54	7.16
2020/04/05 16:00:00.00	83.95		0.18	7.57	2.34
2020/04/05 17:00:00.00	62.71		0.16	7.64	0.64
2020/04/05 18:00:00.00	61.56		0.10	7.71	0.25
2020/04/05 19:00:00.00	39.08		0.08	7.76	0.08
2020/04/05 20:00:00.00	39.60		0.08	7.82	0.00
2020/04/05 21:00:00.00	51.16		0.08	7.86	0.00
2020/04/05 22:00:00.00	50.51		0.08	7.91	0.00
2020/04/05 23:00:00.00	36.08		0.08	7.94	0.00
最大值	123.87		0.41	8.08	9.29
最小值	13.67		0.06	7.54	0.00
平均值	49.17		0.13	7.83	2.63
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					