北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/06 00:00:00.00	36.02	0.07	7.97	0.00
2020/04/06 01:00:00.00	34.72	0.07	8.00	0.01
2020/04/06 02:00:00.00	34.37	0.07	8.02	0.01
2020/04/06 03:00:00.00	26.72	0.07	8.04	0.01
2020/04/06 04:00:00.00	27.19	0.07	8.06	0.00
2020/04/06 05:00:00.00	38.08	0.07	8.07	0.00
2020/04/06 06:00:00.00	37.76	0.06	8.08	0.00
2020/04/06 07:00:00.00	31.26	0.06	8.09	0.02
2020/04/06 08:00:00.00	31.13	0.07	8.09	0.00
2020/04/06 09:00:00.00	28.17	0.07	8.08	0.05
2020/04/06 10:00:00.00	28.37	0.05	8.08	0.02
2020/04/06 11:00:00.00	32.63	0.04	8.07	0.01
2020/04/06 12:00:00.00	32.98	0.03	7.98	2.63
2020/04/06 13:00:00.00	41.17	0.03	7.76	8.59
2020/04/06 14:00:00.00	42.17	0.06	7.72	8.72
2020/04/06 15:00:00.00	65.98	0.07	7.66	8.79
2020/04/06 16:00:00.00	64.97	0.20	7.62	5.16
2020/04/06 17:00:00.00	42.89	0.24	7.60	1.52
2020/04/06 18:00:00.00	43.79	0.27	7.63	0.45
2020/04/06 19:00:00.00	61.71	0.28	7.67	0.19
2020/04/06 20:00:00.00	60.97	0.24	7.71	0.12
2020/04/06 21:00:00.00	46.17	0.23	7.76	0.02
2020/04/06 22:00:00.00	46.02	0.21	7.80	0.00
2020/04/06 23:00:00.00	43.17	0.21	7.84	0.00
最大值	65.98	0.28	8.09	8.79
最小值	26.72	0.03	7.60	0.00
平均值	40.77	0.12	7.89	1.51
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				