北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/07 00:00:00.00	43.13	0.21	7.87	0.00
2020/04/07 01:00:00.00	42.35	0.20	7.90	0.00
2020/04/07 02:00:00.00	42.00	0.21	7.93	0.00
2020/04/07 03:00:00.00	35.08	0.21	7.95	0.00
2020/04/07 04:00:00.00	34.66	0.19	7.97	0.00
2020/04/07 05:00:00.00	25.74	0.18	7.99	0.00
2020/04/07 06:00:00.00	26.30	0.19	8.00	0.00
2020/04/07 07:00:00.00	28.90	0.19	8.01	0.00
2020/04/07 08:00:00.00	29.17	0.17	8.01	0.61
2020/04/07 09:00:00.00	34.44	0.17	7.86	6.54
2020/04/07 10:00:00.00	34.89	0.18	7.79	5.30
2020/04/07 11:00:00.00	43.71	0.19	7.73	5.12
2020/04/07 12:00:00.00	43.59	0.15	7.67	5.22
2020/04/07 13:00:00.00	40.71	0.14	7.64	5.41
2020/04/07 14:00:00.00	41.02	0.17	7.61	5.72
2020/04/07 15:00:00.00	48.53	0.17	7.62	1.71
2020/04/07 16:00:00.00	49.22	0.23	7.68	0.45
2020/04/07 17:00:00.00	65.07	0.25	7.73	0.18
2020/04/07 18:00:00.00	64.21	0.23	7.75	1.86
2020/04/07 19:00:00.00	45.17	0.23	7.64	5.16
2020/04/07 20:00:00.00	47.49	0.50	7.60	7.75
2020/04/07 21:00:00.00	99.97	0.59	7.59	9.37
2020/04/07 22:00:00.00	97.52	0.37	7.59	6.46
2020/04/07 23:00:00.00	44.80	0.30	7.61	1.92
最大值	99.97	0.59	8.01	9.37
最小值	25.74	0.14	7.59	0.00
平均值	46.15	0.23	7.78	2.87
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				