北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/08 00:00:00.00	44.47	0.29	7.67	0.64
2020/04/08 01:00:00.00	37.08	0.29	7.73	0.26
2020/04/08 02:00:00.00	37.02	0.28	7.78	0.07
2020/04/08 03:00:00.00	35.72	0.28	7.82	0.00
2020/04/08 04:00:00.00	35.42	0.26	7.86	0.00
2020/04/08 05:00:00.00	28.42	0.26	7.89	0.00
2020/04/08 06:00:00.00	28.64	0.26	7.92	0.00
2020/04/08 07:00:00.00	23.45	0.25	7.94	0.01
2020/04/08 08:00:00.00	23.67	0.25	7.96	0.03
2020/04/08 09:00:00.00	28.17	0.25	7.97	0.02
2020/04/08 10:00:00.00	28.74	0.23	7.98	0.02
2020/04/08 11:00:00.00	40.08	0.23	7.99	0.03
2020/04/08 12:00:00.00	39.92	0.22	8.00	0.00
2020/04/08 13:00:00.00	36.71	0.21	8.00	0.00
2020/04/08 14:00:00.00	36.97	0.21	8.00	0.00
2020/04/08 15:00:00.00	42.08	0.20	8.01	0.00
2020/04/08 16:00:00.00	42.66	0.20	8.02	0.00
2020/04/08 17:00:00.00	54.35	0.19	8.03	0.00
2020/04/08 18:00:00.00	53.50	0.19	7.89	4.63
2020/04/08 19:00:00.00	36.90	0.19	7.71	7.97
2020/04/08 20:00:00.00	37.28	0.14	7.66	9.17
2020/04/08 21:00:00.00	44.71	0.12	7.61	9.40
2020/04/08 22:00:00.00	44.44	0.12	7.59	9.76
2020/04/08 23:00:00.00	39.26	0.12	7.57	9.89
最大值	54.35	0.29	8.03	9.89
最小值	23.45	0.12	7.57	0.00
平均值	37.48	0.22	7.86	2.16
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				