北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/09 00:00:00.00	39.35	0.13	7.56	6.81
2020/04/09 01:00:00.00	41.26	0.13	7.59	2.08
2020/04/09 02:00:00.00	41.18	0.12	7.66	0.66
2020/04/09 03:00:00.00	39.62	0.12	7.73	0.34
2020/04/09 04:00:00.00	39.58	0.10	7.79	0.10
2020/04/09 05:00:00.00	38.16	0.09	7.83	0.00
2020/04/09 06:00:00.00	38.56	0.09	7.87	0.00
2020/04/09 07:00:00.00	33.62	0.09	7.90	0.00
2020/04/09 08:00:00.00	33.59	0.08	7.92	1.18
2020/04/09 09:00:00.00	32.90	0.08	7.74	3.73
2020/04/09 10:00:00.00	33.11	0.07	7.74	0.96
2020/04/09 11:00:00.00	37.44	0.07	7.78	0.45
2020/04/09 12:00:00.00	37.19	0.06	7.83	0.25
2020/04/09 13:00:00.00	31.99	0.06	7.86	0.13
2020/04/09 14:00:00.00	32.33	0.05	7.89	0.04
2020/04/09 15:00:00.00	39.44	0.05	7.92	0.00
2020/04/09 16:00:00.00	39.43	0.05	7.95	0.00
2020/04/09 17:00:00.00	39.26	0.05	7.97	0.00
2020/04/09 18:00:00.00	39.14	0.04	7.92	2.60
2020/04/09 19:00:00.00	36.81	0.04	7.70	5.98
2020/04/09 20:00:00.00	37.22	0.09	7.61	6.68
2020/04/09 21:00:00.00	45.26	0.10	7.52	10.24
2020/04/09 22:00:00.00	46.03	0.13	7.50	9.33
2020/04/09 23:00:00.00	61.07	0.14	7.48	8.78
最大值	61.07	0.14	7.97	10.24
最小值	31.99	0.04	7.48	0.00
平均值	38.90	0.09	7.76	2.51
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				