北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/11 00:00:00.00	49.21	0.54	7.78	0.00
2020/04/11 01:00:00.00	39.90	0.51	7.81	0.00
2020/04/11 02:00:00.00	39.86	0.36	7.83	0.00
2020/04/11 03:00:00.00	39.17	0.31	7.86	0.00
2020/04/11 04:00:00.00	38.84	0.23	7.88	0.00
2020/04/11 05:00:00.00	32.08	0.21	7.89	0.00
2020/04/11 06:00:00.00	32.89	0.16	7.90	0.05
2020/04/11 07:00:00.00	38.08	0.15	7.91	0.04
2020/04/11 08:00:00.00	38.03	0.12	7.92	0.09
2020/04/11 09:00:00.00	36.99	0.11	7.92	0.04
2020/04/11 10:00:00.00	37.39	0.10	7.92	0.02
2020/04/11 11:00:00.00	45.44	0.09	7.92	0.00
2020/04/11 12:00:00.00	45.97	0.07	7.84	2.17
2020/04/11 13:00:00.00	57.25	0.07	7.60	7.29
2020/04/11 14:00:00.00	56.68	0.05	7.59	8.15
2020/04/11 15:00:00.00	44.08	0.05	7.71	8.68
2020/04/11 16:00:00.00	44.85	0.05	7.89	9.09
2020/04/11 17:00:00.00	61.62	0.05	7.75	1.97
2020/04/11 18:00:00.00	62.98	0.72	7.49	3.49
2020/04/11 19:00:00.00	90.24	0.93	7.55	0.87
2020/04/11 20:00:00.00	89.96	0.53	7.62	0.28
2020/04/11 21:00:00.00	84.61	0.41	7.69	0.16
2020/04/11 22:00:00.00	83.56	0.25	7.75	0.03
2020/04/11 23:00:00.00	64.07	0.20	7.80	0.02
最大值	90.24	0.93	7.92	9.09
最小值	32.08	0.05	7.49	0.00
平均值	52.24	0.26	7.78	1.77
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				