北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/12 00:00:00.00	63.35	0.14	7.85	0.00
2020/04/12 01:00:00.00	49.98	0.13	7.89	0.00
2020/04/12 02:00:00.00	49.67	0.10	7.93	0.00
2020/04/12 03:00:00.00	43.71	0.09	7.96	0.01
2020/04/12 04:00:00.00	43.16	0.09	7.99	0.03
2020/04/12 05:00:00.00	32.26	0.09	8.02	0.01
2020/04/12 06:00:00.00	32.38	0.08	8.04	0.11
2020/04/12 07:00:00.00	24.45	0.08	7.99	0.53
2020/04/12 08:00:00.00	25.15	0.06	7.97	0.32
2020/04/12 09:00:00.00	38.90	0.06	7.98	0.14
2020/04/12 10:00:00.00	38.80	0.04	7.99	0.02
2020/04/12 11:00:00.00	36.81	0.04	7.70	6.56
2020/04/12 12:00:00.00	38.21	0.52	7.52	9.09
2020/04/12 13:00:00.00	67.80	0.68	7.51	9.35
2020/04/12 14:00:00.00	67.08	0.65	7.58	5.86
2020/04/12 15:00:00.00	51.35	0.64	7.61	1.59
2020/04/12 16:00:00.00	51.80	0.24	7.67	0.43
2020/04/12 17:00:00.00	61.80	0.11	7.72	0.08
2020/04/12 18:00:00.00	62.15	0.10	7.78	0.00
2020/04/12 19:00:00.00	69.07	0.10	7.83	0.00
2020/04/12 20:00:00.00	68.57	0.10	7.88	0.00
2020/04/12 21:00:00.00	59.62	0.10	7.92	0.00
2020/04/12 22:00:00.00	58.91	0.11	7.96	0.00
2020/04/12 23:00:00.00	46.08	0.12	7.99	0.00
最大值	69.07	0.68	8.04	9.35
最小值	24.45	0.04	7.51	0.00
平均值	49.21	0.19	7.84	1.42
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				