北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/13 00:00:00.00	45.76	0.11	8.01	0.00
2020/04/13 01:00:00.00	39.99	0.10	8.04	0.00
2020/04/13 02:00:00.00	39.84	0.10	8.06	0.00
2020/04/13 03:00:00.00	36.71	0.10	8.08	0.00
2020/04/13 04:00:00.00	36.63	0.08	8.10	0.00
2020/04/13 05:00:00.00	34.40	0.08	8.12	0.00
2020/04/13 06:00:00.00	34.86	0.07	8.13	0.01
2020/04/13 07:00:00.00	32.44	0.07	8.14	0.10
2020/04/13 08:00:00.00	32.29	0.07	8.14	0.08
2020/04/13 09:00:00.00	29.17	0.07	8.14	0.09
2020/04/13 10:00:00.00	29.49	0.05	8.13	0.01
2020/04/13 11:00:00.00	35.72	0.04	8.05	1.70
2020/04/13 12:00:00.00	37.78	0.06	7.76	5.97
2020/04/13 13:00:00.00	82.79	0.06	7.66	6.77
2020/04/13 14:00:00.00	83.09	0.09	7.65	5.96
2020/04/13 15:00:00.00	89.79	0.10	7.65	2.52
2020/04/13 16:00:00.00	89.05	0.10	7.61	4.87
2020/04/13 17:00:00.00	72.52	0.09	7.59	2.44
2020/04/13 18:00:00.00	72.16	0.08	7.60	5.78
2020/04/13 19:00:00.00	64.89	0.07	7.61	7.46
2020/04/13 20:00:00.00	64.46	0.09	7.62	6.37
2020/04/13 21:00:00.00	56.25	0.10	7.61	6.77
2020/04/13 22:00:00.00	55.85	0.10	7.61	7.33
2020/04/13 23:00:00.00	48.26	0.10	7.59	6.97
最大值	89.79	0.11	8.14	7.46
最小值	29.17	0.04	7.59	0.00
平均值	51.84	0.08	7.86	2.97
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				