北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2020/04/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/04/14 00:00:00.00	48.12	0.09	7.58	6.90
2020/04/14 01:00:00.00	45.53	0.09	7.58	6.73
2020/04/14 02:00:00.00	45.77	0.07	7.58	6.62
2020/04/14 03:00:00.00	50.16	0.06	7.57	6.77
2020/04/14 04:00:00.00	50.21	0.07	7.57	5.41
2020/04/14 05:00:00.00	51.16	0.07	7.61	2.00
2020/04/14 06:00:00.00	50.58	0.07	7.66	2.48
2020/04/14 07:00:00.00	39.71	0.07	7.64	2.21
2020/04/14 08:00:00.00	39.75	0.06	7.69	0.59
2020/04/14 09:00:00.00	40.35	0.05	7.74	0.21
2020/04/14 10:00:00.00	40.76	0.04	7.77	0.03
2020/04/14 11:00:00.00	48.80	0.04	7.76	0.01
2020/04/14 12:00:00.00	49.17	0.03	7.73	0.00
2020/04/14 13:00:00.00	58.16	0.03	7.69	0.00
2020/04/14 14:00:00.00	58.29	0.02	7.69	0.00
2020/04/14 15:00:00.00	61.71	0.02	7.69	0.00
2020/04/14 16:00:00.00	61.91	0.02	7.69	0.00
2020/04/14 17:00:00.00	66.70	0.02	7.69	0.57
2020/04/14 18:00:00.00	67.25	0.03	7.62	5.74
2020/04/14 19:00:00.00	79.70	0.03	7.59	8.10
2020/04/14 20:00:00.00	79.47	0.04	7.59	6.66
2020/04/14 21:00:00.00	74.61	0.05	7.56	8.31
2020/04/14 22:00:00.00	73.82	0.07	7.52	9.27
2020/04/14 23:00:00.00	57.25	0.07	7.49	9.74
最大值	79.70	0.09	7.77	9.74
最小值	39.71	0.02	7.49	0.00
平均值	55.79	0.05	7.64	3.68
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				