北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/18 00:00:00.00	27.56	0.16	7.77	0.00
2020/05/18 01:00:00.00	34.44	0.16	7.85	0.00
2020/05/18 02:00:00.00	34.04	0.16	7.93	0.00
2020/05/18 03:00:00.00	27.08	0.16	7.98	0.00
2020/05/18 04:00:00.00	27.22	0.15	8.03	0.00
2020/05/18 05:00:00.00	29.63	0.14	8.07	0.00
2020/05/18 06:00:00.00	29.25	0.13	8.10	0.00
2020/05/18 07:00:00.00	22.72	0.13	7.87	6.17
2020/05/18 08:00:00.00	23.02	0.16	7.61	6.12
2020/05/18 09:00:00.00	28.54	0.17	7.62	1.28
2020/05/18 10:00:00.00	29.48	0.16	7.73	0.18
2020/05/18 11:00:00.00	46.08	0.15	7.81	0.00
2020/05/18 12:00:00.00	45.29	0.14	7.88	0.00
2020/05/18 13:00:00.00	31.26	0.13	7.78	2.53
2020/05/18 14:00:00.00	31.73	0.13	7.57	2.91
2020/05/18 15:00:00.00	40.44	0.13	7.52	2.52
2020/05/18 16:00:00.00	41.13	0.14	7.54	2.34
2020/05/18 17:00:00.00	53.35	0.15	7.50	3.32
2020/05/18 18:00:00.00	53.00	0.14	7.52	0.82
2020/05/18 19:00:00.00	45.80	0.14	7.62	0.39
2020/05/18 20:00:00.00	45.55	0.12	7.72	0.04
2020/05/18 21:00:00.00	40.53	0.11	7.81	0.00
2020/05/18 22:00:00.00	40.22	0.09	7.88	0.00
2020/05/18 23:00:00.00	34.08	0.09	7.94	0.00
最大值	53.35	0.17	8.10	6.17
最小值	22.72	0.09	7.50	0.00
平均值	35.89	0.14	7.78	1.19
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				