北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/05/20 00:00:00.00 | 36.00 | 0.11 | 7.61 | 7.93 |
| 2020/05/20 01:00:00.00 | 43.99 | 0.12 | 7.61 | 7.35 |
| 2020/05/20 02:00:00.00 | 43.65 | 0.09 | 7.61 | 5.71 |
| 2020/05/20 03:00:00.00 | 37.81 | 0.09 | 7.67 | 0.61 |
| 2020/05/20 04:00:00.00 | 37.26 | 0.10 | 7.77 | 0.05 |
| 2020/05/20 05:00:00.00 | 27.81 | 0.11 | 7.85 | 0.01 |
| 2020/05/20 06:00:00.00 | 28.02 | 0.10 | 7.90 | 0.01 |
| 2020/05/20 07:00:00.00 | 31.72 | 0.10 | 7.95 | 0.01 |
| 2020/05/20 08:00:00.00 | 32.16 | 0.09 | 7.98 | 0.00 |
| 2020/05/20 09:00:00.00 | 40.62 | 0.09 | 8.01 | 0.00 |
| 2020/05/20 10:00:00.00 | 40.85 | 0.08 | 8.05 | 0.00 |
| 2020/05/20 11:00:00.00 | 45.08 | 0.07 | 8.06 | 0.00 |
| 2020/05/20 12:00:00.00 | 44.49 | 0.08 | 8.08 | 0.00 |
| 2020/05/20 13:00:00.00 | 33.35 | 0.08 | 8.10 | 0.00 |
| 2020/05/20 14:00:00.00 | 33.24 | 0.07 | 8.12 | 0.00 |
| 2020/05/20 15:00:00.00 | 31.08 | 0.06 | 8.14 | 0.00 |
| 2020/05/20 16:00:00.00 | 31.81 | 0.07 | 8.16 | 0.00 |
| 2020/05/20 17:00:00.00 | 45.44 | 0.08 | 8.18 | 0.00 |
| 2020/05/20 18:00:00.00 | 45.08 | 0.08 | 8.19 | 0.00 |
| 2020/05/20 19:00:00.00 | 38.44 | 0.08 | 8.20 | 0.00 |
| 2020/05/20 20:00:00.00 | 38.54 | 0.06 | 8.21 | 0.16 |
| 2020/05/20 21:00:00.00 | 40.44 | 0.06 | 7.89 | 2.86 |
| 2020/05/20 22:00:00.00 | 41.08 | 0.12 | 7.58 | 2.83 |
| 2020/05/20 23:00:00.00 | 52.53 | 0.14 | 7.47 | 2.68 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **最大值** | 52.53 | 0.14 | 8.21 | 7.93 |
| **最小值** | 27.81 | 0.06 | 7.47 | 0.00 |
| **平均值** | 38.35 | 0.09 | 7.93 | 1.26 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |