北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2020/05/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2020/05/21 00:00:00.00	53.71	0.26	7.45	2.96
2020/05/21 01:00:00.00	73.88	0.29	7.47	6.49
2020/05/21 02:00:00.00	72.09	0.20	7.55	8.68
2020/05/21 03:00:00.00	40.71	0.17	7.57	6.22
2020/05/21 04:00:00.00	40.42	0.15	7.61	4.34
2020/05/21 05:00:00.00	34.08	0.14	7.60	3.13
2020/05/21 06:00:00.00	34.37	0.14	7.67	0.30
2020/05/21 07:00:00.00	39.44	0.14	7.75	0.07
2020/05/21 08:00:00.00	38.88	0.11	7.82	0.03
2020/05/21 09:00:00.00	28.81	0.11	7.88	0.00
2020/05/21 10:00:00.00	29.14	0.09	7.93	0.00
2020/05/21 11:00:00.00	34.99	0.09	7.97	0.00
2020/05/21 12:00:00.00	35.07	0.08	8.01	0.00
2020/05/21 13:00:00.00	36.62	0.08	8.04	0.00
2020/05/21 14:00:00.00	36.11	0.07	8.09	0.00
2020/05/21 15:00:00.00	27.08	0.07	8.12	0.00
2020/05/21 16:00:00.00	28.13	0.03	8.14	2.19
2020/05/21 17:00:00.00	46.26	0.02	8.00	38.01
2020/05/21 18:00:00.00	53.42	10.39	7.78	1.49
2020/05/21 19:00:00.00	176.94	13.49	7.61	0.00
2020/05/21 20:00:00.00	170.47	7.58	7.53	0.00
2020/05/21 21:00:00.00	62.16	5.80	7.52	0.00
2020/05/21 22:00:00.00	62.79	3.16	7.54	0.00
2020/05/21 23:00:00.00	73.61	2.36	7.56	0.00
最大值	176.94	13.49	8.14	38.01
最小值	27.08	0.02	7.45	0.00
平均值	55.38	1.87	7.76	3.08
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				